



## UUSI Vuotojuoru 2.0 35-76 mm putkille Vuotosuppilosarja

### Käyttötarkoitus

- Vuotosuppilosarjan tarkoitus on tuoda seinän sisällä olevien pystyjakoputkien mahdollinen vuotovesi näkyviin

Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista  
13.2 § Vuotojen havaittavuus

*Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, jotka ohjaavat vuotoveden näkyville. Pystyjakojohdoissa on oltava mekaaniset tai rakenteelliset vuodonilmaisimetkerroksittain, elleivät jakojohdot ole näkyvissä*

### Ominaisuudet

Vuotosuppilosarja koostuu putkeen kiinnitettävästä vuotosuppilosta, eristeen ja suppilon väliin asennettavasta tukikannesta ja suppilon putkeen kiinnittävästä letkukiristimestä sekä mahdollisen vuotoveden esiin tuovasta vuotoletkusta ja letkun toiseen päähän tulevasta läpivientiliittimestä tiivisteineen.

**Uusi** vuotosuppilo on tarkoitettu komposiitti- ja kupariputkille halkaisijavälille 35 mm – 76 mm.

Elastisesta materiaalista tehdyn vuotosuppilon saa kätevästi katkaistua merkityn putkikoon kohdalta leikkaamalla muotoviivan alareunaa pitkin saksilla tai mattopuukolla ja kiinnitettyä letkukiristimellä putkeen tiiviisti.

Suppilon on merkitty kupariputkien 42, 54, 63 ja 75 mm sekä komposiittiputkien 40, 50, 64 ja 76 mm leikkauskohdat. Suppilo sopii sellaisenaan 35 mm putkille.

Suppiloa voi käyttää myös muista materiaaleista valmistetuissa, ulkohalkaisijaltaan 35 – 76 mm putkissa.

Vuotosuppilon **letkuliittimen uusi muoto** varmistaa letkun paikallaan pysymisen.

Vuotosuppilon päälle voidaan lisätä tukikansi, joka estää epäpuhtauksien pääsemisen vuotoletkuun.